



instalacja ogrzewania płyty boiska  
o obliczeniowej mocy cieplnej ok. 1,3 MW  
zasilana w czynnik grzewczy w postaci 35% roztworu glikolu  
o parametrach obliczeniowych 35/20°C

poziom 0

<b>Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu</b>			
część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Żbrowskiego			
Inwestor: <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom</b>			
Projektant: <b>ROSA BUD</b>		ROSA BUD S.A. ul. Wolności 40, Radom 26-600 tel. 22 363 51 51, fax 22 363 51 52, e-mail: biuro@rosabud.pl	
Wykonawca: <b>WOJCIECH GĘSIAK</b>		WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE ul. Wolności 40, Radom 26-600 tel. 22 363 51 51, fax 22 363 51 52, e-mail: biuro@rosabud.pl	
Branża: <b>INSTALACJE SANITARNE</b>		Rodzaj dokumentu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Główny projektant: <b>mgr inż. arch. Włodzisław Gęsiak</b>		WBP-S-K-8386/RA/58/83	
Zespół projektowy: <b>mgr inż. Jarosław Głazewski mgr inż. Mirosław Kijak</b>		Wia-242/01 MAZO340/PWOS/04	
Sprawdzający: <b>mgr inż. Mirosław Kijak</b>		MAZO340/PWOS/04	
Tytuł rysunku: <b>INSTALACJE C.O., C.T., OGRZEWANIA PŁYTY BOISKA I TECHNOLOGII WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO RZUT POZ. 0 INSTALACJA OGRZEWANIA PŁYTY BOISKA</b>			
Data: <b>LUTY 2017</b>		Skala: <b>1:200</b>	
Wzrost: <b>P-628</b>		Data Revizji: <b>IV</b>	
<b>PW-S-IS-CO-II-08</b>			