

LEGENDA:

SYSTEM NAWIEWNY

SYSTEM WYWIEWNY

CENTRALA KLIMATYZACYJNA

WENTYLATOR DACHOWY O WYLOCIE POKROWYM

WENTYLATOR KANAŁOWY

TELMIK AKUSTYCZNY

KLAPKA PRZECIWPÓZAROWA

KLIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE AGREGAT SKRAPLACZY

ELEMENT NAWIEWNY

ELEMENT WYWIEWNY

PRZEPUSTNICA Z SŁOWNIKIEM

PRZEPUSTNICA

PRZEPUST

CZERPIA, WYRZUTNIA DACHOWA, WYWIEŻAK DACHOWY

CZERPIA, WYRZUTNIA SŁOŃCOWA, ZDALISZE SCENNE, KLAPKA NACIŚN.

UWAGI:

Korzystając z rysunku, wykonawca musi wykonać instalację zgodnie z opisem technicznym.

Miejsca przebiegu kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.

Przebieg kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej występujący w klasy przeciwpowodziowej o odporności ogniowej nieprzekraczającej 30 minut.

Elementy nawiewne i wywiewne (poza zaworami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumiącymi.

Elementy nawiewne i wywiewne (poza zaworami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumiącymi.

Kolor nawiewników, wywiewników, czepów i wyrzutni uszczelniać z ołowiu.

Przed i po urządzeniach wentylacyjnych dróg należy zastosować siłownice.

Korzystając z rysunku, wykonawca musi wykonać instalację zgodnie z opisem technicznym.

W przypadku montażu urządzeń podłączonych zgodnie z opisem, należy wykonać instalację zgodnie z warunkami technicznymi.

Dokładne rozmieszczenie nawiewników i wywiewników pomieszczeniach zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego.

Zachować normatywne odległości pomiędzy czepami z wyrzutniami.


TRYBUNA PÓŁNOCCNA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ UKŁAD NAWIEWNY - RZUT PARTERU

IV

1:100

PW-S-IS-WM-II-02



Nazwa inwestycji i adres			
Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu			
część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego			
Inwestor			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom			
Projektant			
ROSA-BUD S.A. ul. 11 Listopada 1, 26-600 Radom tel. (48) 483 363 51-53, fax (48) 483 363 50 www.rosabud.pl			
Wojciech Giesiak STUDIO ARCHITEKTONICZNE ul. 11 Listopada 1, 26-600 Radom tel. (48) 483 363 51-53, fax (48) 483 363 50 www.studio-giesiak.pl			
Branda	SANITARNIA	Stadium dokumentacji	PROJEKT WYKONAWCZY
Generalny Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Giesiak	WBP-II-K-6386/RA/58/83	
Zespół projektowy	mgr inż. Jarosław Gładzowski mgr inż. Mirosław Kijak	Wa-242/01 MAZ/0340/PWOS/04	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Kijak	MAZ/0340/PWOS/04	
Wzrost rysunku	TRYBUNA PÓŁNOCCNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ UKŁAD NAWIEWNY - RZUT PARTERU		
Data	LUTY 2017	Skala	
Pr. przedr.	Data Revisj.	Nr tomu	IV
Wzrost			1:100
Wzrost			PW-S-IS-WM-II-02