


jęta  
ojektem  
na budowę

#### LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY
- SYSTEM WYWIEWNY
- WENTYLATOR DACHOWY O WYŁOCIE POKONYM
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- TLUMIK AKUSTYCZNY
- KŁAPKA PRZECIOPÓŻAROWA
- KLIMATYZATOR JED. WENIETRZNA
- KLIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE
- AGREGAT SKRAPIAJĄCY
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- PRZEPUSTNICA Z SIKOWNIEM
- PRZEPUSTNICA
- PRZEPUST
- CZERPIA, WYRZUTNA DACHOWA, WYWETRZASZ DACHOWY
- CZERPIA, WYRZUTNA SCIEŃNA (ZALUSIE SCIEŃNE, KŁAPKA NACISN.)

#### UWAGI:

- Kanady nowelne i wykonawstwo zgodnie z opisem technicznym.
- Miejsca przebiegu kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.
- Przebiegi kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wykonać w ścianach przeciwpowietrznych o odporności ogniowej równiej przegrodzie.
- Elementy nowelne i wykonawstwo (głównie wentylatory) należy wykonać w przepustnicach.
- Elementy nowelne i wykonawstwo (głównie kanały wentylacyjne) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumiącymi.
- Kolor nowelnowe, wykonawstwo, czepki i wyzniki uszczelniać z architektem.
- Przed i za urządzeniami wentylacyjnymi drzwiczki należy zastosować kratki uszczelniające.
- Kanady went. podbić do konstrukcji budynku stosując standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z warunkami techn.
- W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory wentylacyjne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych. Klap. i suity i okna wentylacyjne w kanałach.
- Dokładne rozmieszczenie nowelnowe i wykonawstwo pomieszczeniach zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego. Zachować normalny odległość pomiędzy czepkami z wyzniki.



#### Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada  
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Investor  
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom**

Projektant  
**ROSA-BUD S.A.**  
ul. 44-46 100-000, tel. 22-63-11-11, fax 22-63-11-11  
www.rosabud.pl, email: biuro@rosabud.pl

Wojciech Giesiak STUDIO ARCHYTEKTONICZNE  
tel. (24) 384 55 55, (24) 384 55 55, fax (24) 384 55 55  
www.wojciechgiesiak.pl, email: biuro@wojciechgiesiak.pl

Branda  
**SANITARNIA** Projekt wykonawczy

Generalny Projektant  
**mgr inż. arch. Wojciech Giesiak**

Zespół projektowy  
**mgr inż. Jarosław Głażewski  
mgr inż. Mirosław Kijak**

Sprawdzający  
**mgr inż. Mirosław Kijak**

Treść rysunku  
**TRYBUNA POŁUDNIOWA  
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
UKŁAD NAWIEWNY - RZUT II PIĘTRA**

Data  
**LUTY 2017**

Na projekcie  
**P-628**

Data Revisj  
**IV**

Skala  
**1:100**

Wzrost  
**PW-S-IS-WM-II-06**