


LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY
- SYSTEM WYWIEWNY
- CENTRALA KLIMATYZACYJNA
- WENTYLATOR DACHOWY O WYŁOCE POKONYM
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- TLUMAK AKUSTYCZNY
- KLAPKA PRZECIWPÓŻAROWA
- KLIMATYZATOR JED. WEWNĘTRZNA
- KLIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- CAV CAV
- PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM
- PRZEPUSTNICA
- PRZEPUST
- CZERNIA, WYRZUTNA DACHOWA, WYWIEŻAK DACHOWY
- CZERNIA, WYRZUTNA SCIEŃNA (ZALISIE SCIEŃNE, KLAPKA NADCIŚN.)

UWAGI:

Kanady nowienne i wykonanie izolować zgodnie z opisem technicznym.
Miejsca przebiegu kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.
Przed montażem kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażać w klapy przeciwpowietrzne o odporności odpowiadającej odporności przegrody.
Elementy nowienne i wykonanie (poza zaworami wentylacyjnymi) należy wyposażyć w przepustnice.
Elementy nowienne i wykonanie (poza kanałami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumikowymi.
Kolor nowien, wykonawstwa, czepki i wyznaki ustąpić z architektem.
Przed i za urządzeniami wentylacyjnymi drzwiczki należy zamontować kratki elastyczne.
Kandy went. podnieść do konstrukcji budynku stonując standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z warunkami techn.
W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory wentylacyjne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych.
Kupować i obsługiwać wentylatory w kabinach.
Dokładnie rozmieszczenie nowien, wykonawstwa, pomieszczeń zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego.
Zachować normalny odległość pomiędzy czepkami a wyznaki.



Budowa stadionu piłkarskiego
(na terenie istniejącego stadionu)
przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Investor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant
ROSA-BUD S.A.
ul. 11 Listopada 11, 26-600 Radom
tel. (26) 433 33 33, fax (26) 433 33 33
www.rosabud.pl, email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHYTEKTONICZNE
ul. 11 Listopada 11, 26-600 Radom
tel. (26) 433 33 33, fax (26) 433 33 33
www.wojciech-gesiak.pl, email: wojciech@wojciech-gesiak.pl

Branża
SANITARNIA
Stadium dokumentu
PROJEKT WYKONAWCZY

Generalny Projektant
mgr inż. arch.
Wojciech Gęsiak

Zespół projektowy
mgr inż.
Jarosław Głazewski
mgr inż.
Mirosław Kijak

Sprawy
mgr inż.
Mirosław Kijak

WBP-II-K-8386/RA/58/83

Wa-242/01

MAZ/0340/PWOS/04

MAZ/0340/PWOS/04

TRYBUNA POŁUDNIOWA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
UKŁAD NAWIEWNY - RZUT DACHU

Data
LUTY 2017

Skala
1:100

IV

PW-S-IS-WM-II-07