


LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY
- SYSTEM WYWIEWNY
- WENTYLATOR DACHOWY O WYŁOCE PIONOWYM
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- TLUMIK AKUSTYCZNY
- KŁAPA PRZECIEMPÓŻAROWA
- KLIMATYZATOR JED. WEWNĘTRZNA
- KLIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE
- AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM
- PRZEPUSTNICA
- PRZEPUST
- CZERPIA, WYRZUTNIA DACHOWA, WYWETRZASZ DACHOWY
- CZERPIA, WYRZUTNIA SCIEŃNA (ZALISIE SCIEŃNE, KŁAPA NACISN.)

UWAGI:

- Kanady nowelne i wykonawstwo zgodnie z opisem technicznym.
- Miejsca przebiegu kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.
- Przebiegi kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażać w skłapy przeciempowarowe o odporności ogniowej równej przegrodzie.
- Elementy nowelne i wykonawstwo (głaz wentylacyjnych) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumikowymi.
- Elementy nowelne i wykonawstwo (głaz wentylacyjnych) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumikowymi.
- Kolor nowelności, wykonawstwa, czepki i wystrzyki zgodnie z architektem.
- Przed i za urządzeniami wyłazającymi dźwięki należy zastosować termostaty.
- Kanady went. podbić do konstrukcji budynku stosując standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z warunkami techn.
- W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory wentylacyjne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych.
- Kłapy i klapy wentylacyjnych w kanałach.
- Dokładne rozmieszczenie nowelności i wykonawstwa pomieszczeniach zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego.
- Zachować normalny odległość pomiędzy czepkami a wystrzykami.



Budowa stadionu piłkarskiego  
(na terenie istniejącego stadionu)  
przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada  
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Investor  
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.**  
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant  
**ROSA-BUD S.A.**  
ul. 20-go Stycznia 4, 26-600 Radom  
tel. (48) 483 384 55 55, fax (48) 483 384 43 00  
www.rosabud.pl e-mail: rosabud@rosabud.pl

Wykonawca  
**WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHYTEKTONICZNE**  
ul. 20-go Stycznia 4, 26-600 Radom  
tel. (48) 483 384 55 55, fax (48) 483 384 43 00  
www.wojciech-gesiak.pl e-mail: wojciech@wojciech-gesiak.pl

Branda  
**SANITARNIA** Stadium dokumenty  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

Generalny Projektant  
mgr inż. arch.  
**Wojciech Gęsiak**

Zespół projektowy  
mgr inż.  
**Jarosław Głazewski**  
mgr inż.  
**Mirosław Kijak**

Sprawdzający  
mgr inż.  
**Mirosław Kijak**

Treść rysunku  
**TRYBUNA POŁUDNIOWA**  
**INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ**  
**UKŁAD WYWIEWNY - RZUT II PIĘTRA**

Data  
**LUTY 2017**

Wzrost  
**P-628**

Wzrost  
**IV**

Wzrost  
**1:100**

Wzrost  
**PW-S-IS-WM-II-13**