

#### LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY
- SYSTEM WYWIEWNY
- WENTYLATOR DACHOWY O WYŁOCE POKOŃNY
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- TLUMAK AKUSTYCZNY
- KŁAPKA PRZECIWPÓŻAROWA
- KŁIMATYZATOR JED. WEWNĘTRZNA
- KŁIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM
- PRZEPUSTNICA
- PRZEPUST
- CZERPNIA, WYRZUTNA DACHOWA, WYWIEŻNIA DACHOWA
- CZERPNIA, WYRZUTNA SCIEŃNA (ZALISIE SCIEŃNE, KŁAPKA NACISN.)

#### UWAGI:

Konkrety nowości i wykonanie instalacji zgodnie z opisem technicznym.

Miejsca przebiegu kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.

Przebieg kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażać w kłapy przeciwpowietrzne o odporności ogniowej równej przegrodzie.

Elementy nowości i wykonanie (poza zaworami wentylacyjnymi) należy wyposażyć w przepustnice.

Elementy nowości i wykonanie (poza kanałami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumikowymi.

Kolor nowości, wykonawstwa, czepki i wyrzutni uszczelniać z architektem.


Przed i za urządzeniami wentylacyjnymi drzwiczki należy zamontować termostaty czujnikowe.

Konkrety went. podwyższyć do konstrukcji budynku stającego standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z warunkami techn.

W przypadku montażu sufitów podświetlanych zapewnić obrotowy dostęp do przepustnic regulacyjnych. Kłapy musi i ściśle zamknięte w kierunku.

Dokładne rozmieszczenie nowości i wykonawstwa pomieszczeniach zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego.

Zachować normalny odległość pomiędzy czepkami a wyrzutnią.



#### Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada  
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Investor  
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.**  
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant  
ROSA-BUD S.A.  
ul. 11 Listopada 11, 26-600 Radom  
tel. (26) 433 33 33, fax (26) 433 33 33  
www.rosabud.pl, email: rosalub@rosabud.pl

Wojciech Giesiak Studio Architektoniczne  
ul. 11 Listopada 11, 26-600 Radom  
tel. (26) 433 33 33, fax (26) 433 33 33  
www.wojciechgiesiak.pl, email: wojciech@wojciechgiesiak.pl

Branża  
SANITARNIA  
Stanowisko dokumentu  
PROJEKT WYKONAWCZY

Generalny Projektant  
mgr inż. arch.  
Wojciech Giesiak

Zespół projektowy  
mgr inż.  
Jarosław Głazewski  
mgr inż.  
Mirosław Kijak

Sprawdzający  
mgr inż.  
Mirosław Kijak

Wz-242/01  
MAZ/0340/PWOS/04

MAZ/0340/PWOS/04

Treść rysunku  
**TRYBUNA POŁUDNIOWA  
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
UKŁAD WYWIEWNY - RZUT DACHU**

Data  
LUTY 2017  
Skala  
1:100

IV  
P-628  
N: rysunek  
PW-S-IS-WM-II-14