Druk: 2017-03-09 | Zapis: 2017-03-09 | Plik: PW-S-IE-S-IB_II-07-19

Rozdzielnica oświetlenia boiska ROB1

+ROB1

L1|2|3
09.5.29

-F48
C10A/1P

-T3
230V/24V

-F49
C10A/1P

-T4
230V/24V

-S21 -S22 -S23 -S24 -S25 -S26 -S27 -S28 -S29 -S30

-K61 -K62 -K63 -K64 -K65 -K66 -K67 -K68 -K69 -K70
24VDC

-S31 -S32 -S33 -S34 -S35 -S36 -S37 -S38 -S39 -S40

-K71 -K72 -K73 -K74 -K75 -K76 -K77 -K78 -K79 -K80
24VDC

N
PE
09.5.29

-X4

Listwa zaciskowa
Sterowanie z BMS (START / STOP)

Nr obwodu		ROZ/ST-1	ROZ/ST-2	ROZ/ST-3	ROZ/ST-4	ROZ/ST-5	ROZ/ST-6	ROZ/ST-7	ROZ/ST-8	ROZ/ST-9	ROZ/ST-9		ROZ/ST-1	ROZ/ST-2	ROZ/ST-3	ROZ/ST-4	ROZ/ST-5	ROZ/ST-6	ROZ/ST-7	ROZ/ST-8	ROZ/ST-9	ROZ/ST-9
Przew.kabel																						
Opis obwodu	Zasilacz 3W	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Zasilacz 24V	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW	Sterowanie (Przekaźnik 24V) Naświetlacz 2x400W/2kW

09.4.2 09.4.3 09.4.4 09.4.5 09.4.6 09.4.7 09.4.8 09.4.9 09.4.10 09.4.11 09.4.12 09.4.13 09.4.14 09.4.15 09.4.16 09.4.17 09.4.18 09.4.19 09.4.20 09.4.21

UKŁAD SIECI TN-S

Samoczynne wyłączenie zasilania

Nazwa inwestycji / adres

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada
część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
26-600 RADOM, ul. Słoneczna 127,
tel.(0-48) 362 00 78, fax.(0-48) 364 62 63
www.rosabud.pl e-mail: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 RADOM ul. Orzeszkowej 22
tel. (048) 364 08 85, (48) 385 39 15, www.wgarchitekt.pl
e-mail: wgarchitekt@wgarchitekt.pl fax.(048) 364 83 86

Branża	Stadium dokumentacji
ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY

Generalny Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak	Nr uprawnień: WBP-II-K-8386/RA/58/83
Zespół projektowy	mgr inż. Krzysztof Filipak mgr inż. Łukasz Karaś	MAP/0131/PWOE/06 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i energ. bez ograniczeń
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Mazur	MAP/0049/PWOE/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i energ. bez ograniczeń

Treść rysunku

Schemat rozdzieLnicy oświetlenia boiska ROB1
ARKUSZ 6/8

Data			Skala
LUTY 2017			
Nr projektu	Data Rewizji	Nr tomu	1:1
P-628	2017-03-09	Va	
Nr rysunku			
PW-S-IE-S-IB,II- 09.6			