Rozdzielnica główna RG2.1

Druk: 2017-03-09 | Zlęcie: 2017-03-09 | Plik: PW-S-IE-S-IB_II-07-19

+RG2.1

L1 L2 L3

-Q1 250A/3P 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "POZYCJA ROZŁĄCZNIKA"

-Q2 160A/3P 125A 1,3,5 2,4,6 -F3 C4P -X1 Sygnał do BMS "ODDZIELENIE OCHRONNIKA"

-Q3 63A/3P 6A 1,3,5 2,4,6 -P1 230V

-Q4 160A/3P 63A 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek -P2 -F16 B6A/3P 230/440V kWh kVArh 3x80A/5A -T1 3x80A/5A -X2 Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

-Q5 160A/3P 63A 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek -P3 -F17 B6A/3P 230/440V kWh kVArh 3x80A/5A -T2 3x80A/5A -X2 Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

-Q6 160A/3P 50A 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek -P4 230/400V kWh -X2 Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

-Q7 160A/3P 125A 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek -P5 -F18 B6A/3P 230/440V kWh kVArh 3x160A/5A -T3 3x160A/5A -X2 Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

-Q8 160A/3P 125A 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek -P6 -F19 B6A/3P 230/440V kWh kVArh 3x160A/5A -T4 3x160A/5A -X2 Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

-Q9 160A/3P REZERWA 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek -P7 -F20 B6A/3P 230/440V kWh kVArh 3x...A/5A -T5 3x...A/5A -X2 Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

-Q10 160A/3P 125A 1,3,5 2,4,6 -X1 Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek

-F1 25A/0,03A/KP/AC L1 L2 L3 -F4 B16A/1P -F5 B16A/1P -F6 B16A/1P -F7 B16A/1P -F8 B16A/1P -F9 B16A/1P

-F2 25A/0,03A/KP/AC L1 L2 L3 -F10 B16A/1P -F11 B16A/1P -F12 B16A/1P -F13 B16A/1P -F14 B16A/1P -F15 B16A/1P

L1 L2 L3 15.2.1

N PE

OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY

SYGNALIZACJA NAPIĘCIA

+RGNS-W18 YAKXS 3x(4x1x120)+1x120 65.20

+RGNS

ZASILANIE
Sekcja nierezerwowana

+RG2.1-W1 +RG2.1-W2 +RG2.1-W3 +RG2.1-W4 +RG2.1-W5

R2.1.1 R2.1.2 R2.1.3 RN2.1.1 RN2.1.2

Nr obwodu	RG2.1/R2.1.1	RG2.1/R2.1.2	RG2.1/R2.1.3	RG2.1/RN2.1.1	RG2.1/RN2.1.2	
Przew./ kabel	YAKXS 5x35mm2	YAKXS 5x35mm2	YAKXS 5x35mm2	YAKXS4x95+1x50mm2	YAKXS4x95+1x50mm2	
Opis obwodu	WLZ ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R2.1.1	WLZ ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R2.1.2	WLZ ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R2.1.3	WLZ ROZDZIELNICA NAJEMCY RN2.1.1 (Gastronomia)	WLZ ROZDZIELNICA NAJEMCY RN2.1.2 (Gastronomia)	WLZ REZERWA

+RG2.1-W7 +RG2.1-W8 +RG2.1-W9 +RG2.1-W10 +RG2.1-W13 +RG2.1-W14 +RG2.1-W15 +RG2.1-W16 +RG2.1-W17 +RG2.1-W18

Nr obwodu	RG2.1/GT1	RG2.1/GT2	RG2.1/GT3	RG2.1/GT4			RG2.1/GE1	RG2.1/GE2	RG2.1/GE3	RG2.1/GE4	RG2.1/GE5	RG2.1/GE6
Przew./ kabel	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2			N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2
Opis obwodu	Gniazda 1f Terma elektryczna	Gniazda 1f Terma elektryczna	Gniazda 1f Terma elektryczna	Gniazda 1f Terma elektryczna	REZERWA	REZERWA	Gniazda 1f Grzejniki elektryczne	Gniazda 1f Grzejniki elektryczne	Gniazda 1f Grzejniki elektryczne	Gniazda 1f Grzejniki elektryczne	Gniazda 1f Grzejniki elektryczne	Gniazda 1f Grzejniki elektryczne

UKŁAD SIECI TN-S

Samoczynne wyłączenie zasilania

Nazwa inwestycji / adres

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada
część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
25-650 RADOM, ul. Gołowa 5/7,
tel.(0 48) 366 81 80, fax(0 48) 344 63 00
www.rosabud.pl e-mail: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
25-650 RADOM ul. Chrobrego 3/5
tel.(048) 344 87 80, 344 87 81 www.wgsiak.pl
e-mail: wgsiak@wgsiak.pl fax.(048) 344 63 00

Branża: ELEKTRYCZNA

Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Generalny Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak	WBP-II-K-8386/RA/58/83
Zespół projektowy	mgr inż. Krzysztof Filipak mgr inż. Łukasz Karaś	MAP/0131/PWOE/06 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i energ. bez ograniczeń
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Mazur	MAP/0049/PWOE/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i energ. bez ograniczeń

Nr uprawnień

Treść rysunku: **Schemat rozdzielnicy głównej RG2.1 ARKUSZ 1/2**

Data	Skala
LUTY 2017	1:1

Nr projektu	Data Rewizji	Nr tomu	Nr rysunku
P-628	2017-03-09	Va	PW-S-IE-S-IB,II- 15.1

Wszelkie prawa autorskie, które z mocy ustawy o ochronie prawa autorskiego i dóbr osobistych przysługują autorowi projektu budowlanego, nie mogą być naruszane bez jego zgody. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie projektu w całości lub w części, jak również wykorzystywanie jego fragmentów do innych projektów wymaga pisemnej zgody autora.