



PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

ODPIS

Gd.IV.6630.69.2018

PROTOKÓŁ

Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 12 marca 2018 r.

Sposób przeprowadzenia narady ☒ - zebranie zainteresowanych podmiotów
☐ - za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady: trasa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (przykanalikami) oraz sieci energetycznej oświetleniowej z przyłączami

Lokalizacja obiektu: Radom, ul. 11 Listopada, Zbrowskiego, Struga dz. nr 170/13 ark. 10 obr. 0020; dz. nr 73, 74/1, 78, 77, 76/1, 81, 74/22, 75 ark. 35 obr. 0040

Wnioskodawca: GMINA MIASTA RADOMIA 26-600 RADOM, ul. KILIŃSKIEGO 30

"KORMA" BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH MAGDALENA KORPAL 26-600 Radom, ul. Perzanowskiej 59 K

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI 26-600 RADOM, ul. TRAUGUTTA 30/30A

Autor opracowania: JAROSŁAW GŁĄŻEWSKI, ROBERT NOWAK

Przewodniczący: Celej Anna - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób:

Lp.	OZNACZENIE PODMIOTU	Uczestnicy narady (imię i nazwisko)	Podpis	Uwagi dodatkowe Numer
I.	ZARZĄDZAJĄCE SIECIĄ			
1	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu – woda, kanalizacja sanitarna	Tomasz Mewer	Mewer	
2	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu – kanalizacja deszczowa	Roman Muszoniak		
3	RADPEC S.A. w Radomiu	Zdzisław BONYK		4.
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko0Kamienna Rejon Energetyczny Radom	Pawel Bartolicki		3
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu – Ś/C	Siebnicki K.		2.
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Radomiu –WYS. CIŚ.			
7	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Krzysztof Hojnik		
8	Orange Polska S.A w Radomiu			
9	HYPERION S.A.			
10	NETIA S.A. Dział Sieci Zewnętrznych w Warszawie	W. Krawczyk		1
II.	INNE			
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego – Delegatura w Radomiu	U. R. A. Kozłowski		
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Architektury	Urszula Majka		
3	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
4	Wnioskodawca lub osoba upoważniona			
5				

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej nr :

..... nie uczestniczyli w posiedzeniu.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ GEODEZJI – PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: geodezja.zudp@umradom.pl

www.radom.pl

ODPIS

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Nr 193, poz. 2101), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Uwagi dodatkowe uczestników Narady Koordynacyjnej :

1/ w obrotach inwentaryzacji przebiega linia Neti. w drodze
kierunkowej. Prace wykonać z udziałem T.P.S.A.
event. sposób zabezpieczenia

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej

sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640).

Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie

bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej

ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni

w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić

Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

3/4/ zachować normatywne odległości od istniejących i projektowanych

4) Urządzenie nr 210001 z walec 1000mm
zabronione na wybudowanie 29.04.2018 z piwnic
Rodpec nr MT/17/17/2018 z dn. 02.03.2018r.
o rokowaniu w rejonie sieci ciepłowniczej poradzić
Rodpec z wyprzedzeniem 3 dni

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Radom, dn. 2018-03-12.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ GEODEZJI – PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: geodezja.zudp@umradom.pl

www.radom.pl