

Radom 20.03.2018r.

TT- 335/2018/BR

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
„KORMA”
ul. Perzanowskiej 59K
26-600 RADOM**

dotyczy: **warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej sieci wod-kan w związku z projektowanymi w ramach zadania p.n. „Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu” odcinkami dróg gminnych od ul. Struga, ul. Zbrowskiego, ul. 11-Listopada w Radomiu.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2018r. (data wpływu 07.03.2018r.) w sprawie j.w. Wodociąg Miejskie w Radomiu informują:

1. W związku z projektem budowy w/w dróg należy zaprojektować i wykonać regulację istniejących oraz projektowanych skrzynek do zasuw i włączów studni rewizyjnych do projektowanej niwelety dróg i chodników.
2. Istniejące włązy zastąpić włączami jednego typu – żeliwnymi klasy co najmniej C250 z logo Wodociągów Miejskich. Regulację wysokościową włączów przeprowadzić z użyciem betonowych pierścieni regulacyjnych.
3. Wyrażamy zgodę na likwidację istniejących na dz. nr 74/22 przyłączy wod-kan do budynku byłego Sądu Rejonowego oraz instalacji wod-kan na dz. nr 78 w obszarze terenu nowej inwestycji. Istniejące rurociągi kanalizacji sanitarnej należy zdemonstować.
4. Po zakończeniu robót drogowych powiadomić Wodociąg Miejskie celem uczestnictwa w komisji odbiorowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a TT

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Paweł Olaszewski