

Biuro Usług Projektowych**KORMA****ul. Perzanowskiej 59 k****26-600 Radom**

Radom 02.03.2018 r.

MT/.....⁷¹⁷...../2018

Dotyczy: zgody i warunków technicznych na likwidację istniejącej sieci ciepłowniczej DN65/140 na dz. 74/22 w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej RADPEC S.A. w odpowiedzi na Państwa pismo z 19.02.2018r. informuje, że na załączonej mapie znajduje się nieczynne przyłącze preizolowane niskich parametrów DN65/140 poprowadzone do budynku przy ul. Struga 63 w Radomiu oraz czynna sieć wysokich parametrów DN80/160. RADPEC S.A. wyraża zgodę na likwidację nieczynnej sieci ciepłowniczej niskich parametrów DN65/140 na poniższych warunkach:

1. Sieć należy trawle odciąć na granicy działek nr 74/22 i 1/6 ark. 35 obr. 0040. Pozostawione rury na działce 1/6 należy zaślepić.
2. Elementy z demontażu sieci ciepłowniczej na odcinku od budynku przy ul. Struga 63 do granicy działki 1/6 należy protokółarnie zdać na magazyn RADPEC S.A. ul. Żelazna 7 w Radomiu.

Przed rozpoczęciem prac związanych z likwidacją sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Struga 63 w Radomiu prosimy powiadomić Dział Sieci Ciepłowniczych RADPEC S.A., ul. Traugutta 53, tel. 48 384 79 81

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Słowiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radpec S.A.

Centrala tel. (48) 384 69 41 do 45, tel. (48) 331 07 29
Sekretariat tel./faks (48) 362 55 00
Pogotowie ciepłe tel. 993

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254
NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929493

KRS 0000050068 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 119 969 000 zł (opłacony w całości)

